



Szczegół "A"

- ① Zawór ze złączką do węża DN15
- ② Zawór hydrantowy z nasadą STORZ 52
- ③ Zawór antyskażeniowy typ EA DN40
- ④ Zawór oddzielający kulowy DN50
- ⑤ Zawór oddzielający kulowy DN40
- ⑥ Zawór antyskażeniowy typ EA DN32



Szczegół "B"




LEGENDA

- B-B - instalacja zimnej wody użytkowej
- - instalacja ciepłej wody użytkowej
- W-1 - Oznaczenie planu instalacji wodociągowej

UWAGA!

- Instalację wody zimnej od wodociągu, ciepłej i cyrkulacji ciepłej wody użytkowej wykonać z rur KAN-therm PP PN20 łączonych metodą zgrzewania.
- Rurociągi instalacji zimnej wody użytkowej od wyjścia ponad posadzkę doziemnej instalacji wodociągowej, do wodociągu wykonać z rur stalowych ocynkowanych gniazdownymi.
- Rurociągi izolować otulinami izolacyjnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz opisem technicznym.
- Przy zaworach czepionych ze złączką do węża skierowaną w górę montować zawory antyskażeniowe typu HA 216 prod. Soda.
- Przy zaworach czepionych ze złączką do węża skierowaną w górę montować zawory antyskażeniowe typu HD 206 prod. Soda.
- Rysunek rozpuścić łącznie z opisem technicznym oraz z dokumentacją projektową pozostałych brzo.
- Należy zapewnić dostęp do wszystkich zaworów np. poprzez drzwiczki rewizyjne.
- Przewody w budynku należy mocować do ścian/stropu za pomocą uchwyty i zawiesz systemowych.



ELER Piotr Ściegienka  
Grodzisko 42A: 95-030 Rzgów  
Pracownia: ul. Tuszynska 41; 93-020 Łódź  
tel./fax (42) 633 07 60  
tel. kom. 0 668 297 680  
e-mail: pracownia@eler.net.pl; http: www.eler.net.pl

TEMAT OPRACOWANIA

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY WEWNĘTRZNEJ  
INSTALACJI WOD-KAN DLA BUDYNKU GARAŻU  
OSP SKOSZEWY W SKOSZEWACH 19,  
GMINA NOWOSOLNA, 92-701 ŁÓDŹ.

TREŚĆ RYSUNKU

RZUT BUDYNKU - INSTALACJA WODOCIĄGOWA

PROJEKTANT	Eur Ing mgr inż. Piotr Ściegienka		
SPRAWDZIC	mgr inż. Mariusz Słowiński Nr upr.: L00/0479/P00S/06		
ASISTENCI	mgr inż. Jarosław Nastorowicz mgr inż. Monika Kisiel mgr inż. Karol Kępski mgr inż. Adam Olejniczek		
OZNACZENIE	BRANŻA	DATA	SKALA
99.17/Pb.Gorz. OSP Skoszewy	SAKITARNA	12.2017	1:100
			NR RYS.: 1

