



Wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegające na budowie oświetlenia solarnego na terenie Gminy Nowosolna w formule „zaprojektuj i wybuduj” (znak sprawy: RI.271.1.6.2019).

Odpowiedź na pytanie Wykonawców

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.)(dalej uPzp) Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania do treści SIWZ. Poniżej Zamawiający podaje treść pytań wraz z odpowiedziami. Pytanie nr 1

W nawiązaniu do Państwa odpowiedzi z dnia 23.07.20 19 dotyczącej minimalnej mocy oprawy oświetleniowej informujemy, że Państwa odpowiedź niczego nie determinuje i niczego nie wyjaśnia, ponieważ wydajność diod 140lm/W może mieć oprawa np. o mocy 2-3W jak i oprawa o mocy 40W. Więc na chwilę obecną potencjalny Wykonawca może zastosować oprawę oświetleniową o mocy np. 2-3W i wydajności 140 lm/W i spełni obecne wymagania ponieważ będzie to moc poniżej 40W jak zastało to określone. Natomiast ta oprawa np. 2- 3 W będzie świecić jak przykładowa świeczka. Podanie minimalnej mocy oprawy oświetleniowej albo minimalnego wymaganego strumienia świetlnego oprawy (w lm) będzie stosownym warunkiem brzegowym zapewniającym prawidłowe oświetlenie. W związku z powyższym prosimy jeszcze raz o podanie minimalnej wymaganej mocy oprawy oświetleniowej albo minimalnego wymaganego strumienia świetlnego oprawy, a nie wydajności.

Ad. 1.

Zgodnie z PFU i audytem „Oprawa LED winna być zamontowana na wys. min. 7m (ulica) oraz 6 m (chodnik), jej korpus o min. P65 wykonany z materiałów nierdzewnych winien umożliwiać montaż na wysięgnikach o średnicy 60mm. Oprawa powinna zawierać min. 14 diod LED. Rozsył światła winien być asymetryczny względem oświetlanej powierzchni. Całkowita moc pobierana przez oprawy LED winna wynosić max.40W, przy wydajności diod LED min. 140 lm/W. Temperatura barwy światła winna zawierać się w granicach 4500K i emitować światło z barwą maksymalnie zbliżoną do tradycyjnego światła dziennego. Oprawa powinna posiadać deklarację zgodności CE z dyrektywą EMC oraz RoHS.”

W związku z powyższym jeszcze raz nadmieniamy, że zadanie jest realizowane w trybie zaprojektuj - wybuduj i dobór mocy opraw jest w gestii projektanta. Moc oprawy winna być tak dobrana aby uwzględnić wszystkie wymagania Zamawiającego i zapewnić oświetlenie drogi zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie i uwzględnieniu klasy drogi.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania jak i otwarcia ofert ulega zmianie. Nowe terminy Zamawiający ustala następująco:

Nowy termin składania ofert - 29 lipca 2019r. do godz. 7:45
Nowy termin otwarcia ofert - 29 lipca 2019r. godz. 8:00

W załączeniu:

Dokumenty wymienione w tekście.

z up. WÓJTA

Sławomir Jaśiński
Sekretarz Gminy