



UWAGA:

1. Instalację gazu wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu łączonych metodą spawania; instalację w budynku prowadzić pod stropem; zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi.
2. Przejścia przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach ochronnych większych o dwie dymensje od rury gazowej

Oznaczenia:

- — — — — instalacja wewnętrzna gazu
- DN32 — średnica nominalna instalacji gazu
- ⊕ — opis pionu instalacji gazu
- — zawór kulowy, odcinający.



Projektant: mgr inż. Rafał Rydziński
Upr.w spec.inst. nr 141/01/WŁ
Sprawdzający: inż. Tomasz Rydziński
Upr.w spec.inst. nr LOD/1488/PWOS/10

Data: maj 2019.

BUDYNEK OSP, Lipiny 48A
obr. Lipiny dz. 40

Nazwa Rys.

Rzut piętra – wewnętrzna
instalacja gazu

Tom: 3 SANITARNA

Skala: 1:100 Nr Rys.: C05