# Przekrój A–A

Papa wierzchniego krycia, zgrzewalna
Papa podkładowa, mocowana mechanicznie
Styropian gr.12–38cm
Papa paroizolacyjna z wkładką aluminiową
Warstwa gruntująca
Strop żelbetowy 18cm
Tynk
RE15 NRO

Papa wierzchniego krycia, zgrzewalna
Papa podkładowa, mocowana mechanicznie
Styropian 18cm+8cm
Folia paroizolacyjna
Blacha fałdowa
Dźwigar drewniany klejony 120–50 R15
Sufit podwieszany
RE15 NRO

Płyta betonowa tarasowa–dekoracyjna
Wsporniki regulowane o dużej pow.stopki (buzon)
Papa wierzchniego krycia, zgrzewalna
Papa podkładowa, mocowana mechanicznie
Preparat gruntujący
Wylewka 5cm zbrojona siatką fi 8 15x15 – zdylatowana
Folia PE
Izolacja termiczna–polistyren ekstrudowany XPS 16cm
Papa paroizolacyjna z wkładką aluminiową
Preparat gruntujący
Wylewka –warstwa spadkowa
Płyta żelbetowa pref.20cm
Tynk wewnętrzny

+ 8,35 wierzch kalenicy
+ 8,07 ist. dach
+ 7,35 wierzch pokrycia
+ 6,84
+ 6,56 wierzch wieńca
+ 6,34
najwyżej położ dachowa
najniżej połać dachowa –przy okapie
spadek 2%
67%
blacha
płyta OSB NRO 21mm
krawędziaki 5x10
podsufitka
nowy wieniec poszerzony w miejscu występowania komina went. garażu

REI 60
Listwa dylatacyjna
Komunikacja sufit modułowy 60x60
Świetlica sufit modułowy 120x60
1048
Proj.Wykładzina winylowa/płytki 1cm
Proj.Gipsowa masa wyrównująca 0–1cm
Proj.Lekka zaprawa wyrównawcza
Istn. wylewka betonowa ~5cm
Istniejący strop żelbet.kanałowy 24cm
Tynk
Lokalne zagłębienie w stropie uzupełnić lekką zaprawą wyrównawczą zachowując spadek całości
KLATKA SCHODOWA
+ 3,11 ŚWIETLICA
<---1% ist. spadek posadzki
+ 3,20
+ 3,17
+ 3,08
istn. nadproże– 4,12m od posadzki garażu
Wełna mineralna
Płytki 1cm
Istn. wylewka betonowa ~6cm
Istniejący strop żelbet. 24cm
Tynk
±0,00 POM.TECH.
POM.SOCJALNE.
Nadproże N3 3C 160
KLATKA SCHODOWA
posadzka garażu
POM.GOSPODARCZE
KORYTARZ
Połączyć izolacje przeciwilgociowe części projektowanej i budynku istniejącego
– 2,70 posadzka piwnicy przy garażu
– 1,60
– 2,90
– 3,40
USKOK PRZEKROJU
Istniejące warstwy

+ 5,18 odwodnienie tarasu –spadki na boki
+ 2,60
Wełna mineralna 10 cm
Sufit podwieszany modułowy
+ 1,30
Styropian
GARAŻ
ŁAZIENKA
– 1,60
6x18,33/28
– 2,70
Gres techniczny 2cm
Płyta żelbetowa 13cm
2x Folia PE
Płyta betonowa 10cm
Piasek zagęszczony
Wykładzina winyl/płytki 1cm
masa samopoziom.0–1cm
Wylewka betonowa 5 cm
Folia–PE
Izolacja termiczna polistyren 8 cm
2x Folia PE
Płyta betonowa 10cm
Piasek zagęszczony
– 3,20
– 1,90
– 3,40

Papa wierzchniego krycia, zgrzewalna
Papa podkładowa, mocowana mechanicznie
Styropian gr.12–38cm
Papa paroizolacyjna z wkładką aluminiową
Warstwa gruntująca
Strop żelbetowy 18cm
Tynk
RE15 NRO

Część zewnętrznej konstrukcji dźwigara kolidująca z proj. klatką schodową do usunięcia –wykonać wzmocnienie wg. proj. konstrukcji

Klapa oddymiająca 140x210

Wykładzina winylowa/płytki 1cm
Masa samopoziomująca 0–1cm
Wylewka betonowa
Folia PE
Strop żelbetowy 18cm
Wełna mineralna 26cm
Panele blaszane

# Przekrój B–B

+ 6,84
+ 6,56
+ 6,34
STROP REI 60
KLATKA SCHODOWA
+ 3,11
+ 3,06
±0,00
– 1,60
– 2,64
– 2,90
– 3,40
EI30
15x16,37/28
10x16/28
Wełna mineralna
Wykładzina winylowa/płytki 1cm
masa samopoziomująca 0–1cm
Wylewka betonowa 5 cm
Folia PE
Izolacja termiczna polistyren 8 cm
2x Folia PE
Płyta betonowa 10cm
Piasek zagęszczony

OZNACZENIA
–ściany istniejące
–ściany projektowane
–zamurowania
–wyburzenia


TOMASZ WĄS PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

Projektant: mgr inż. arch. Tomasz Wąs.
Upr.w spec.archit. Nr: NB/66/97/Wł
Sprawdzający: mgr inż. arch. Maciej Kneblewski
Upr.w spec.archit. Nr: 339/94/Wł
Asystent: mgr inż. arch. Karolina Matuszewska
Data: Kwiecień 2019 r.


BUDYNEK OSP LIPINY
Gmina Nowosolna, Lipiny 48A, dz. 40

Nazwa Rys.

# PRZEKRÓJ A–A
# PRZEKRÓJ B–B

Tom: 1 ARCHITEKTURA

Skala: 1:100 Nr Rys.: A6