



1. Instalacja gazu prowadzona po elewacji od punktu red-pom. na ścianie budynku DN32
2. Szafka 350x400x250mm, wyposażona w zamykane drzwiczki z otworami $\varnothing 10-20\text{mm}$ w dolnej i górnej części
3. Zawór kulowy DN32
4. Wewnętrzna instalacja gazu DN32 STAL



TOMASZ WĄS PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

Projektant: mgr inż. Rafał Rydziński
 Upr.w spec.inst. nr 141/01/WŁ
 Sprawdzający: inż. Tomasz Rydziński
 Upr.w spec.inst. nr LOD/1488/PWOS/10

Data: maj 2019.

BUDYNEK OSP, Lipiny 48A
 obr. Lipiny dz. 40

Nazwa Rys.

Szafka gazowa z zaworem odcinającym

Tom: 3

SANITARNA

Skala: 1:10

Nr Rys.:

C06