

Starosta Łódzki Wschodni
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego
90-002 Łódź ul. Tuwima 28
Tel. 42 632 98 28

ŁÓDŹ 2019-03-12

PODGiK.Z.430.437.2018

ODPIS

PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ Z DNIA 2018-12-12
w przedmiocie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Sposób przeprowadzenia narady: zebranie zainteresowanych podmiotów

Podstawa prawna uzgodnienia:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne art. 28b. ust. 3, 4
(Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287 z późn. zm.).

Opis przedmiotu narady: SIEĆ OŚWIEŚLENIOWA

STAROSTWO POWIATOWE W ŁÓDZI
Wydział Architektury i Budownictwa
90-113 Łódź, ul. H. Sienkiewicza 3

Lokalizacja: Stare Skoszewy dz. 151, 154, 40/7, 156/22 gm. Nowosolna

Przedstawiciele podmiotów wezwanych na naradę koordynacyjną:

(oznaczenie podmiotu, imię i nazwisko, podpis)

Wnioskodawca: MS MICHAŁ SIMIŃSKI
95-050 KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI
KLONOWA 15a

Przewodniczący: Michał Kotynia, dyrektor PODGiK

Orange Polska ... nie stawił się

PGE Dystrybucja S.A. Oddział - Łódź Piotr Różycki

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. ... Tomasz Gołębiowski

Toya sp. z o. o. ... Sylwester Smolarz

Wójt (Burmistrz) ... nie stawił się

Referat Budownictwa Starostwa Powiatowego ... nie stawił się

Wydział Gospodarczy Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Starostwa Powiatowego ... nie stawił się

Autor opracowania ... nie stawił się

Stanowiska uczestników narady:

- PSG Sp z o.o Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi - prace ziemne w rejonie sieci gazowej należy wykonywać ręcznie, o terminie realizacji należy powiadomić Rejon Dystrybucji Gazu, najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem robót. /Jan Anielak/
- PGE Dystrybucja sp.z o.o.:w rejonie istniejącego uzbrojenia 0,4kV i 15kV prace ziemne prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności pod nadzorem pracownika PGE. Rozpoczęcie prac zgłosić z 14 dniowym wyprzedzeniem do Działu Sieciowego Pabianice ul. Piłsudskiego 19 tel. (42) 204-19-29. /Piotr Różycki/
- TOYA sp. z o. o. - W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z siecią telekomunikacyjną roboty prowadzić ręcznie pod nadzorem upoważnionych przedstawicieli TOYA Sp. z o. o. O terminie rozpoczęcia inwestycji należy poinformować z 14-dniowym wyprzedzeniem Dział Techniczny TOYA Sp. z o. o. /Sylwester Smolarz/;
- W rejonie znaków geodezyjnych prace ziemne prowadzić ręcznie bez naruszenia znaków. W przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia, inwestor na własny koszt zleci odtworzenie znaków uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego. Znak podlegają ochronie.
- PODGiK-latarnia o numerze współrzędnej 40, 53 w kolizji z istniejącym światłowodem./Michał Kotynia/.
- PODGiK-w punktach 25-26 kolizja z istniejącą zasuwą wodociagową oraz w punktach 17, 58-61, 85 kolizja z istniejącym wodociagiem. /Michał Kotynia/.

Dyrektor PODGiK

.....
podpis przewodniczącego

mgr inż.

Za zgodność z oryginałem
mgr inż. Michał Simiński

95-050 Konstantynów Ł. ul. Klonowa 15a