

Starosta Łódzki Wschodni
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego
90-002 Łódź ul. Tuwima 28
Tel. 42 632 98 28

ŁÓDŹ 2016-12-29

PODGiK.Z.430.582.2016

ODPIS

PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ Z DNIA 2016-12-07
w przedmiocie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Sposób przeprowadzenia narady: zebranie zainteresowanych podmiotów

Podstawa prawna uzgodnienia:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne art. 28b. ust. 3, 4
(Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287 z późn. zm.).

Opis przedmiotu narady: OŚWIECENIE ULICY

Lokalizacja: Kopanka w. Wódka ul. Pszeniczna dz. 99, 166/97, 51, 171/10, 166/111 gm. Nowosolna

Przedstawiciele podmiotów wezwanych na naradę koordynacyjną:
(oznaczenie podmiotu, imię i nazwisko, podpis)

Wnioskodawca: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE
"METEL"
91-129 ŁÓDŹ
TRAKTOROWA 74/66

Przewodniczący: Andrzej Bartos, dyrektor PODGiK

Orange Polska ... nie stawiał się

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Teren ... nie stawiał się

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Miasto ... Piotr Różycki

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. ... Jan Anielak

Toya sp. z o. o. ... Sylwester Smolarz

Wójt (Burmistrz) ... nie stawiał się

Referat Budownictwa Starostwa Powiatowego ... nie stawiał się

Wydział Gospodarczy Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Starostwa Powiatowego ... Halina Wyżnikiewicz

Autor opracowania ... nie stawiał się

Stanowiska uczestników narady:

- PSG Sp z o.o Oddział w W-ie, Zakład w Łodzi - prace ziemne w rejonie sieci gazowej należy wykonywać ręcznie, o terminie realizacji należy powiadomić Rejon Dystrybucji Gazu, najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem robót. Zachować normatywne odległości od sieci gazowej /Jan Anielak/
- TOYA sp. z o. o.: Roboty w miejscu kolizji prowadzić ręcznie pod nadzorem przedstawiciela Toya. O terminie rozpoczęcia prac powiadomić z 14-dniowym wyprzedzeniem. /Sylwester Smolarz/
- PGE Dystrybucja sp.z o.o.:Uzupełnić dokumentację ZUDP o uzgodnienie z PGE / Piotr Różycki/ .Z up. Starosty

DYREKTOR PODGiK

.....
podpis przewodniczącego