



URZĄD GMINY NOWOSOLNA

Łódź, dn. 8 września 2017r.

WÓJT GMINY NOWOSOLNA
Rynek Nowosolna 1
92-703 Łódź 35

Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu przetargowym

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegające na przebudowie dróg na terenie Gminy Nowosolna (znak sprawy: RI.271.1.12.2017).

Odpowiedzi na pytania wykonawców z dnia 8.09.2017r.

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający informuje, że wpłynęły pytania do treści SIWZ. Poniżej Zamawiający podaje kolejno treść pytania wraz z odpowiedzią.

Pytanie nr 1

W odpowiedziach na pytania wykonawców z dnia 7.09.2017 zamawiający dopuszcza zmianę konstrukcji nawierzchni z kostki brukowej na nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych. Wykonawca w zapytaniu proponuje warstwy 2+4 cm.

Zwracamy uwagę że minimalne stosowane grubości mieszanek bitumicznych to 4+4 cm jak w projekcie ul. Leśnej W związku z tym prosimy o precyzyjne określenie grubości warstw bitumicznych zamienianej nawierzchni lub w wypadku podtrzymania grubości warstwy wiążącej 2 cm o określenie, na podstawie jakiej normy została ona przyjęta.

Ad. 1.

Zamawiający informuje, że prostuje udzieloną wcześniej odpowiedź w ten sposób, że dopuszcza zmianę konstrukcji nawierzchni z kostki brukowej na nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4+4 cm.

Pytanie nr 2

W przedmiarze robót ul. Leśnej brak jest krawężników, chociaż załączona dokumentacja wyraźnie o nich wspomina. W związku z tym prosimy o potwierdzenie, że na przebudowywanym odcinku nie należy ich stosować.

Ad. 2

Zamawiający informuje, że roboty budowlane polegające na przebudowie ul. Leśnej muszą być zgodne z dokumentacją projektową. Jednocześnie informuję, że zakres robót objęty przedmiotem zamówienia dla ul. Leśnej należy rozpatrywać od 0+500 do 0+806.

Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Z poważaniem