

Łódź, dnia 12.06. 2017 r.

Gmina Nowosolna
ul. Rynek Nowosolna 1
92-703 Łódź

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna wyraża zgodę na podłączenie do sieci wodociągowej położonej w miejscowości SKOSZEWY STARE dz nr160/5

- Na przedmiotowe sieć należy opracować projekt techniczny (4 egz.) zawierający opis technologiczny , z naniesieniem na mapę do celów projektowych przewidywanej trasy i miejsca włączenia do sieci wodociągowej fi160
- Wykonanie projektu technicznego oraz jego realizację należy zlecić osobie posiadającej odpowiednie przygotowanie zawodowe i uprawnienia budowlane wydane w tym zakresie.
- Przed przystąpieniem do realizacji należy uzgodnić projekt w ZGK GN .oraz zawiadomić o terminie rozpoczęcia robót.
- Procedura wykonywania prac związanych z budową sieci powinna być zgodna z ustawą -Prawo Budowlane , **nie może naruszać interesów i praw osób trzecich** .Wciecie w sieć należy uzgodnić z gestorem sieci Prace muszą być prowadzone przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje (Ustawa - Prawo Budowlane)
- Przejęcie do eksploatacji wybudowanego odcinka sieci dokona komisja powołana przez Dyrektora ZGK GN po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia o zakończeniu prac.
- W trakcie odbioru Inwestor winien przekazać pełną dokumentację powykonawczą , powykonawczą inwentaryzację geodezyjną , oświadczenie Kierownika budowy (wykonawcy) o przeprowadzeniu prac zgodnie z założeniami projektu , przeprowadzić próbę ciśnieniową w obecności pracownika ZGK GN) .
- Włączenie do sieci wykona ZGK GN po zawiadomieniu o gotowości wykonawcy i potwierdzonej próbie ciśnieniowej oraz przedstawieniu szkicu geodezyjnego roboczego z zaznaczoną trasą sieci
- Wykonanie włączenia w sieć odbędzie się po zaakceptowaniu przez włączającego warunków BHP – wykopy wyszalowane lub zeskalowane w zależności od rodzaju gruntu. (Szalunki rozporowe , drewniane w gruntach suchych.)
- Inwestor oznaczy w sposób trwały (tabliczka) miejsce dokonania podłączenia z podaniem odległości do zaworu odcinającego i głębokość na jakiej położony jest rurociąg Wskazane jest również oznakowanie w sposób trwały działki .
- Inwestor zamontuje w przypadku przecisku pod drogą na trasie sieci dodatkową zasuwę odcinającą wraz z osprzętem i oznakuje ją w sposób zgodny z przepisami. Dodatkowa zasawa jest konieczna również gdy sieć biegnie w odległości do 1,5 m od krawędzi jezdni.
- Inwestor zobowiązuje się do niedokonywania w pasie 1,5 m od osi przyłącza lub sieci żadnych naniesień trwałych , w przypadku ich dokonania ZGK GN nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne powstałe szkody w wyniku usuwania awarii lub remontu sieci , przyłącza.

Materiały użyte do budowy przyłącza muszą posiadać odpowiednie aprobaty i atesty wydane przez COBRInstal ,ITB

Warunki tracą ważność po upływie dwóch lat od daty wydania.

Otrzymują :Inwestor - 1legz

- Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna - 1legz.

DYREKTOR


Janusz Pacewicki