

ZESTAWIENIE CENTRAL WENTYLACYJNYCH Przedszkole Skoszewy																	
Nr układu	symbol urządzenia	wydajność		temperatury nawiewu		temperatury wywiewu		świeże powietrze		Filtry nawiew	Filtry wywiew	wilgotność względna wywiew	spręż nawiew	spręż wywiew	Nagrzewnica	chłodnica / temperatura za chłodnicą	Uwagi
		nawiew	wywiew	lato	zima	lato	zima	lato temp/wilg.	zima temp/wilg.								
NW1	dachowa, wymiennik krzyżowy, tłumiki: nawiew, wywiew, czerpnia, wyrzutnia; nagrzewnica wodna, chłodnica freonowa	2 260	2 260	20	20	27	20	32/45%	-20/100%	stand.	stand.	bk	400	400	wodna 80/60 glikol 35%	freon R410a odparowanie 6 st.C	stojąca
NW2	dachowa kuchenna, wymiennik krzyżowy, filtr tłuszczowy, tłumiki: nawiew, wywiew, czerpnia, wyrzutnia; nagrzewnica wodna, chłodnica freonowa	7 400	7 200	24	20	30	20	32/45%	-20/100%	stand.	stand.+ filtr tłuszczowy	bk	450	450	wodna 80/60 glikol 35%	freon R410a odparowanie 6 st.C	stojąca
N3	wewnętrzna podwieszana, tłumiki: nawiew; nagrzewnica wodna,	445	-	20	-	-	-	32/45%	-20/100%	stand.	-	-	100	-	wodna 80/60 glikol 35%	freon R410a odparowanie 6 st.C	