



Projekt pod nazwą: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Nowosolna: zadanie 1 – budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Natolin, zadanie 2 – przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wódka” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, typ operacji: „gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

Nr sprawy RI.271.1.7.2017

Łódź, dn. 30 października 2017r.

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu przetargowym**

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Natolin (znak sprawy: RI.271.1.7.2017).

Odpowiedzi na pytanie wykonawcy z dnia 26.10.2017r.

Działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że wpłynęło zapytanie mające istotny wpływ na kalkulacje ceny oferty. Poniżej Zamawiający przekazuje treść pytania wraz z odpowiedzią.

Pytanie 1.

W dokumentacji projektowej oraz podanym przez Zamawiającego zakresie przedmiarowym widnieją do wykonania 2 przepompownie ścieków. W zamieszczonym przez Zamawiającego w ostatnich dniach Załączniku nr a do Formularza Oferty - Tabela urządzeń wyszczególnione są 3 przepompownie ścieków - PA o parametrach technicznych $Q=5,6$ l/s; PB o parametrach technicznych 4,0 l/s; PD o parametrach technicznych $Q=7,5$ l/s.

Prosimy o dokładną informację i wskazanie które przepompownie należy ująć w ofercie?

Ad. 1.

Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dwóch przepompowni, PB o parametrach technicznych 4,0 l/s; PD o parametrach technicznych $Q=7,5$ l/s.

W związku z powyższym Zamawiający publikuje właściwą treść Załącznika nr 1a do Formularza oferty, określającą poprawnie ilość i parametry techniczne przepompowni.

Zamawiający informuje, że ulegają zmianie terminy składania jak i otwarcia ofert. Nowe terminy zostają ustalone na:

- | | | |
|---------------------------|---|-----------------------------------|
| a) Termin składania ofert | - | 6 listopada 2017r. do godz. 15:00 |
| b) Termin otwarcia ofert | - | 6 listopada 2017r. o godz. 15:30. |

Zamawiający ponadto publikuje ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w zakresie modyfikacji terminów składania i otwarcia ofert.

Z poważaniem


Piotr Szczepaniak